



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А,
тел/факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-45, 77-12-47
E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г.ОСИННИКИ и Г. КАЛТАН

652804 г. Осинники, ул. Ленина, 76, телефон (38471)5-22-82 E-mail: ond8@mail.ru

Предписания № 114/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. Колокольцева»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Лехтиной Ларисе Петровне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 114 от « 20 » сентября 20 18г. Главного государственного инспектора г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Сапожкова Леонида Анатольевича, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 10 час. 00 мин. «16» октября 2018 г. до 10 час. 00 мин. «19» октября 2018 г. Главным государственным инспектором г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Сапожковым Леонидом Анатольевичем проведена **плановая** проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территории МБОУ «СОШ №30 им. Н.Н. Колокольцева» по адресам: г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 19; с. Сарбала, ул. Советская, 11а совместно с директором МБОУ «СОШ № 30 им. Н.Н. Колокольцева» Лехтина Лариса Петровна (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Второй и третий этаж части здания по адресу: с. Сарбала, ул. Советская, 11а эксплуатируемого МБОУ «СОШ № 30 им. Н.Н. Колокольцева» имеют по одному эвакуационному выходу	ст.4,6, 89 ФЗ № 123 от 22.07.08г. п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	30.07.19г.	
2	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания с. Сарбала, ул. Советская, 11а	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства № 390 от 25.04.12г.)	30.07.19г.	


Главный государственный инспектор г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Сапожков Леонид Анатольевич
директор МБОУ «СОШ № 30 им. Н.Н. Колокольцева» Лехтина Лариса Петровна

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Сапожков Леонид Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



«19» октября 2018г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МБОУ «СОШ № 30 им. Н.Н. Колокольцева» Лехтина Лариса Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

«19» октября 2018г.

Информация о направлении предписания посредством почтовой связи с уведомлением о вручении (указать дату направления, номер почтовой квитанции, приобретаемой к настоящему предписанию) _____