



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55а, тел/факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-45, 77-12-47)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан
(652804, г. Осинники ул. Ленина, дом 76, тел. 5-22-82)

Предписание № 65/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

«Средняя общеобразовательная школа № 30» (МБОУ «СОШ № 30»)

в лице директора Лехтиной Ларисы Петровны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Сапожкова Леонида Анатольевича от «26» июня 2018 года, № 65, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 13ч 00 мин 04 июля 2018г.; с 09ч 00 мин до 10 ч 00 мин «06» июля 2018г.; проведена **внеплановая выездная** проверка **государственным**
(вид проверки) должность, звание, фамилия,

инспектором г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Проценко Татьяной Валерьевной, помещений и территории МАОУ «СОШ № 30» по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 19; с. Сарбала, ул. Советская, 11а

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **директором Лехтиной Ларисой Петровной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на каждый объект защиты. | п.2,460, 461, 462 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. ПП № 390 от 25.04.12 | 30.08.2018г | |
| 2 | Лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности указанные в инструкции не определены приказом объекта. | п.2, 4, 462 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. ПП № 390 от 25.04.12г | 30.08.2018г | |
| 3 | Декларация пожарной безопасности объекта не соответствует действительности. | ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 30.08.2018г | |

государственный инспектор г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Проценко Т.В.

| | | | | |
|---|--|---|-------------|--|
| 4 | Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров зафиксированы в открытом положении. | п. 36 г «Правил противопожарного режима в РФ» утв. ПП № 390 от 25.04.12г | 30.08.2018г | |
| 5 | с.Сарбала, ул.Советская, 11а - помещения различного функционального назначения (помещения детского сада (Ф1.1) и помещения школы (Ф 4.1)) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. | ч.1 ст.88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 30.08.2018г | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г.Осинники и г.Калтан по пожарному надзору Проценко Татьяна Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

« 06 » июля 2018г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]

(подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

« 09 » 04 20 18 г.

Информация о направлении предписания посредством почтовой связи с уведомлением о вручении (указать дату направления, номер почтовой квитанции, приобретаемой к настоящему предписанию) _____

[Handwritten Signature]