

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 30 имени Н.Н. Колокольцова»
(МБОУ «СОШ № 30»)
улица 60 лет Октября, дом 19,
поселок Малиновка, город Калтан,
Кемеровская область, 652831
Тел. 3-47-11, тел/факс 3-47-10
E-mail – Malinovka_school@bk.ru
[http ://www.School30.org.ru](http://www.School30.org.ru)
ИНН 4222011949 КПП 422201001

Заместителю начальника ОНДПР
г. Осинники и г. Калтан
УНДПР Главного управления МЧС России
По Кемеровской области
Майору вн. службы
Л.А. Сапожкову

03.08.2018 № 145

Ответ

на представление государственного инспектора г. Осинники и г. Калтан
по пожарному надзору Проценко Татьяны Валерьевны от 12.07.2018

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области проведена проверка МБОУ «СОШ № 30» (распоряжение № 65 от 26.06.2018). МБОУ «СОШ № 30» в результате которой вынесено представление от 12.07.2018. Для устранения причин и условий, способствовавших вынесению представления, мною изучены следующие документы:

1. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (последняя редакция).
2. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция).
3. Приказ от 30 ноября 2016 г. № 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"

На основании изучения указанных правовых документов устранены нарушения предписания № 65/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара».

По состоянию на 01.08.2018 все, выявленные нарушения устранены.

Вид нарушений	Срок устранения нарушений	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на каждый объект защиты.	30.08.2018 г.	Нарушение устранено (Приказ № 208 от 13.07.2018 «Об утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности»

Лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности указанные в инструкции не определены приказом объекта.	30.08.2018 г.	Нарушение устранено (Приказ № 209 от 13.07.2018 «О противопожарном режиме в образовательной организации»)
Декларация пожарной безопасности объекта не соответствует действительности	30.08.2018 г.	Замечание устранено. Декларации пожарной безопасности организации от «11» июля 2018 г. оформлены (№ 32434004-ТО-00131 – п. Малиновка. ул. 60 лет октября, 1; № 32434004-ТО-00132- с. Сарбала, ул. Советская 11 а, помещение 1)
Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров зафиксированы в открытом положении	30.08.2018 г.	Нарушение устранено. Все двери в рабочем состоянии, зафиксированы в закрытом положении
с. Сарбала, ул. Советская, 11а – помещения различного функционального назначения (помещения детского сада (Ф1.1) и помещения школы (Ф 4.1)) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	30.08.2018 г.	Нарушение устранено. Помещения различного функционального назначения (помещения детского сада (Ф1.1) и помещения школы (Ф 4.1)) не разделены между собой ограждающими конструкциями

Директор школы



[Handwritten signature]

Л.П. Лехтина

вх. № 381
от 03.08.18г.