



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан
650056 г. Осинники, ул. Ленина, 76 тел (38471) 5-22-82, e-mail: ond8@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 120/3

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. Колокольцова»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Осинниковского и Калтанского городских округов по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г.Калтан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майора внутренней службы Сапожкова Леонида Анатольевича № 120 от «29» июня 2021 года в период с «08» ноября 2021 г. по «11» ноября 2021г. Заместителем главного государственного инспектора Осинниковского и Калтанского городских округов по пожарному надзору – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Калтан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майором внутренней службы Проценко Т.В.;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ «СОШ № 30» Лехтина Лариса Петровна;

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы (более 10 лет), не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. По адресу ул. 60 лет Октября, 22а, п.Малиновка – с 2011 года, ул.Советская, 11а, с.Сарбала – с 2007	п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	15.05.2022	
2	Не обеспечено наличие результатов	п. 54 «Правил	15.05.2022	

	пусконаладочных испытаний автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре – на системы АПС и СОУЭ установленных по адресу ул.60 лет Октября, 22а, п.Малиновка.	противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020		
3	Система противопожарной защиты в случае пожара объекта не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. При организации ручного открывания не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки – по адресам: ул. 60 лет Октября, 22а, п.Малиновка, ул.Советская, 11а, с.Сарбала.	п. 71, «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	15.05.2022	
4	Не обеспечивается надлежащая эксплуатация автоматической пожарной сигнализации, а именно на момент проведения проверки отключен шлейф № 8 на приемно-контрольном приборе АПС в здании по адресу: ул.Советская, 11а, с.Сарбала	п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020	15.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Алексеев Лариса Петровна
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

М.П.
 (подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Осинниковского и Калтанского городских округов по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Калтан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майор внутренней службы Проценко Т.В.
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проц
 (подпись)